



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Γενικό Προξενείο της Ελλάδος
στη Φραγκφούρτη

Φραγκφούρτη, 24 Μαρτίου 2022
Α.Π.Φ. 084/ΑΣ 518

Προς: DENAS
HEIZUNG & SANITÄR
Hedderischstrasse 43
60594 Frankfurt am Main
www.denas-hs.de
info@denas-hs.de
Τηλ.: 069/455010

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εγκατάσταση νέου μηχανισμού θέρμανσης στο ιδιόκτητο κτίριο γραφείων του Γενικού Προξενείου Φραγκφούρτης»

Το Γενικό Προξενείο Ελλάδος στη Φραγκφούρτη, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, πρόκειται να προβεί, στην απευθείας ανάθεση για την υπογραφή σύμβασης για τις υπηρεσίες εγκατάστασης νέου μηχανισμού θέρμανσης (εγκατάσταση νέου λέβητα, καυστήρα, θερμοστατών, καθώς και ταχυθερμαντήρων), στο ιδιόκτητο κτίριο γραφείων του Γενικού Προξενείου Φραγκφούρτης προϋπολογισθείσας δαπάνης τριάντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (35.500 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και καλεί τον ενδιαφερόμενο να καταθέσει σχετική προσφορά, [σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα τεχνικών προδιαγραφών του οποίου την πιστή τήρηση αναφοράς παρακαλεί να τηρηθεί.]

Η προς αξιολόγηση προσφορά, θα πρέπει να περιλαμβάνει:

α) Την τιμή κατά υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ, καθώς και τη συνολική αξία των παρεχομένων υπηρεσιών, η οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το συνολικό προϋπολογισμό της.

β) Την τιμή μονάδας, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ

γ) Τον αναλογούντα ΦΠΑ

δ) Τη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η προσφορά μπορεί να κατατεθεί σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στη γραμματεία του Γενικού Προξενείου έως και την 31^η Μαρτίου 2022.

Πριν την ανάθεση ο μειοδότης οφείλει να προσκομίσει:

Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης και IBAN λογαριασμού τραπέζης.

Δε θα λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά.

Η Γενική Πρόξενος

Ιωάννα Κριεμπάρδη
Σύμβουλος Πρεσβείας Α΄

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Ο ανάδοχος θα πρέπει να αναλάβει την παροχή των κάτωθι μηχανισμών, υλικών και υπηρεσιών:

Ποσότητα/ τεμάχια	Περιγραφή
1	Αποσυναρμολόγηση και απομάκρυνση των αγωγών, εξαρτημάτων συσκευών και εξοπλισμού που είναι κατεστραμμένα και δεν χρειάζονται πλέον
1	Υδρολυτικό αίτημα στο σύστημα θέρμανσης, παρέχοντας τα απαραίτητα υλικά
1	Ηλεκτρική σύνδεση του συστήματος θέρμανσης με την παροχή των απαραίτητων υλικών
1	Μόνωση του σωλήνα θέρμανσης με την παροχή των απαραίτητων υλικών
1	Αγωγό αερίου με παροχή των απαραίτητων υλικών
1	Θέση σε λειτουργία
1	Λέβητα μάρκας Buderus Logaplus-Paket K501 KB372-100kW, links, EG-H/L, MC 110, EM 100 WT Στο πακέτο θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα κάτωθι υλικά και εξαρτήματα: 1τεμ.Buderus Logano plus KB372-100 (I) 1τεμ.B372-100 H (I) 1τεμ.Verkleidungspack CLA-1 75/100 BU 1τεμ.Stenwand CLA-1 75/100 BU verp. 1τεμ.Buderus Logamatic MC 100 S11 μπλέ verp. 1τεμ. Buderus Logamatic MC 100 S11 μούρο DE, AT,LU 1τεμ.Σέτ Ασφαλείας 75/100 3 bar 1τεμ.BEE σύνδεσμος (Gas Kugelhahn mit TAS) 1τεμ.Φίλτρο καυσαερίων 3/4" 1τεμ. Σύνολο σύνδεσης (Anschlusset) 1" für AAS 1τεμ. Logafix KH PN 16 Ms vern. 2" 1τεμ. Buderus Logafix Επέκταση (Ausdehnungsgefäß) BU-H 35 1τεμ. Buderus Logafix Kappenventil MS 3/4 x 3/4 1τεμ. PWT SL70-TL; 110 Platten, ingk. Konsole 1τεμ. Buderus MM100-C 1τεμ. Sensor NTC Anschl-Set 2 Wärmeerz 6,0 10K 1τεμ. Verchraubung 1 1/2" AG 1τεμ. Isolierung f. SL70 bis 120 Platten 1τεμ. Buderus Speicheranschluss-Set AS-E 1τεμ. Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp. 1τεμ. Buderus Modul EM100 DE, AT, CH 1τεμ. MAGNA3 25-60 180 1 x 230V PN6/10 DE 1τεμ Pumpenanschlussverschraub., TG 1 x1 ½
1	Ατσάλινο αντισταθμιστή STENFLEX Τύπος SG-11 PN 16 Stenflex DN25 με πρόσβαση DVGW
1	Δοχείο διαστολής μάρκας Buderus Logafix BU-H140, 140 λίτρων για θέρμανση, max. 6 bar, μπλέ
1	Βαλβίδα καπακιού μάρκας Buderus Logafix MS 1x1, παράδοση και τοποθέτηση
1	Κατηγορία ασφαλείας λέβητα 1", Μανόμετρο βαλβίδα ασφαλείας ¾" με μόνωση
1	Μαγνητικό διαχωριστή ρύπων Logafix 2" m. IG & μόνωση max. Ρυθμός παραγωγής 7,5 cbm/h
1	Αντλία Biral PrimAX 32-8 180 RED G2 230V μαζί με θερμομονωτικό κέλυφος
1	Εναλλάκτη θερμότητας πλάκας PWT SL70-TL, 110 από ανοξείδωτο χάλυβα. Συμπεριλαμβανομένης της κονσόλας 1.5 "AG, συγκολλημένης με χαλκό.
1	Άξονα από ανοξείδωτο χάλυβα d:110mm

22PROC010270318 2022-03-24

2	Τόξο d:110 με άνοιγμα μέτρησης 87
1	Σωλήνα καυσαερίων d:110 2,0 m
1	Σωλήνα καυσαερίων d:110 1,0 m
42	Ανανέωση των συνδέσεων καλοριφέρ παρέχοντας τις απαραίτητες εργασίες. Αποσυναρμολόγηση και επανασυναρμολόγηση των θερμαντικών σωμάτων
21	Θερμοστάτη-αισθητήρα K λευκό
21	Θερμοστάτη-αισθητήρα, απομακρυσμένης ρύθμισης θερμοκρασίας επιτοίχιος F λευκός σύν 2 μέτρα τριχοειδής σωλήνας
42	Βαλβίδα θερμοστάτη V-exact II Eckform επνικελωμένο DN 15
42	Διακόπτη εξαγωγής (αντεπιστροφής) Danfoss RLV 15 επνικελωμένος 1/2" γωνία ET15
1	Ταχυθερμοσίφωνα Clage M3/END με μοχλό ανάμειξης με την εγκατάστασή του
1	Ταχυθερμοσίφωνα Stiebel SNU 5 SL. με μοχλό ανάμειξης για νεροχύτη MAE-K με την εγκατάστασή του

Οι ανωτέρω τύποι-μάρκες εξοπλισμού είναι ενδεικτικοί.

Ο προσφέρων οικονομικός φορέας δύναται να υποβάλει προσφορά με εξοπλισμό ισοδύναμο ή καλύτερο των ανωτέρω.