



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
**ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟΝ ΟΗΕ**

Πληρ.: Παναγιώτης Μπουτσικάκης
Διεύθυνση: 866 2nd Avenue, 13 FL
New York, NY 10017
Τηλ.: (212) 479-1376
Email: boutsikakis.panagiotis@mfa.gr

Νέα Υόρκη, 11 Ιουλίου 2022

Αρ. Πρωτ.: Φ.10.6.5/ΑΣ 2043

Προς: Northeast Sheet Metal Inc.
raynesm2@aol.com

Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για αντικατάσταση δύο (2) συμπίεστων συστήματος κλιματισμού Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδος στον ΟΗΕ»

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στον ΟΗΕ, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, πρόκειται να προβεί, στην απευθείας ανάθεση για υπογραφή σύμβασης με σκοπό την αντικατάσταση δύο (2) συμπίεστων του συστήματος κλιματισμού 13^{ου} ορόφου προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.500,00 \$ ΗΠΑ (ισόποσο σε ευρώ 10.430,00), και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετική προσφορά, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα τεχνικών προδιαγραφών του οποίου την πιστή τήρηση αναφοράς παρακαλεί να τηρηθεί.

Οι προς αξιολόγηση προσφορές, θα πρέπει να περιλαμβάνουν την τιμή ανά είδος/υπηρεσία, τη συνολική αξία των παρεχομένων υπηρεσιών, η οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το συνολικό προϋπολογισμό της δαπάνης και τη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς.

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στη γραμματεία της Μόνιμης Αντιπροσωπείας μέχρι και την 18 Ιουλίου 2022.

Πριν την ανάθεση ο μειοδότης οφείλει να προσκομίσει πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, ποινικό μητρώο και αριθμό λογαριασμού τραπεζής.

Δε θα λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά.

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος

Μαρία Θεοφίλη
Πληρεξούσιος Υπουργός Α΄

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	Μάρκα: American Standard Μοντέλο: VWS2028S Τύπος: 354A011G11
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	<ol style="list-style-type: none">01) Κλείσιμο συστήματος.02) Αφαίρεση ψυκτικού υγρού.03) Αποσύνδεση συμπιεστών από ηλεκτρικό ρεύμα.04) Αφαίρεση των κατεστραμμένων συμπιεστών και μεταφορά εκτός κτιρίου.05) Αφαίρεση και αντικατάσταση γραμμής αποστράγγισης.06) Εγκατάσταση δύο (2) νέων συμπιεστών.07) Αφαίρεση και αντικατάσταση επαφεία.08) Προσθήκη αζώτου στο σύστημα για εντοπισμό διαρροών.09) Εκκένωση συστήματος με αντλία.10) Προσθήκη νέου ψυκτικού υγρού στο σύστημα.11) Επανασύνδεση με το ηλεκτρικό ρεύμα.12) Δοκιμή του συστήματος για ορθή λειτουργία.



**PERMANENT MISSION
OF GREECE
TO THE UNITED NATIONS**

Info.: Panagiotis Boutsikakis
Address: 866 2nd Avenue, 13 FL
New York, NY 10017
Τηλ.: (212) 479-1376
Email: boutsikakis.panagiotis@mfa.gr

New York, July 11, 2022

Prot. No.: F.10.6.5/AS 2043

To: Northeast Sheet Metal Inc.
raynesm2@aol.com

Re: “Invitation for proposals for the replacement of two (2) compressors of the A/C system of the Permanent Mission of Greece to the United Nations.”

The Permanent Mission of Greece to the United Nations, according to Law 4412/2016 as it has been amended, intends to sign a contract to replace two (2) compressors of the A/C unit of 13th floor for a total budget of \$ 10,500.00 (or 10.430,87 euros) and invites the interested companies to submit compliant proposals according to the attached table of specifications.

Proposals must include price by item and/or service, the total amount of services to be rendered within the approved budget and indicate the duration of the offer.

The Permanent Mission will sign contract with the company that submits the lower compliant proposal. Proposals will be accepted on digital format or hard copy and can be submitted to the Mission of Greece by July 18, 2022.

Successful bidders must submit at the time of the contract signature company bank account details, authorization letter and no criminal record certificate for the representative who will sign.

Proposals from companies that are not included in this invitation will not be considered.

The Permanent Representative

Maria Theofili
Ambassador

SPECIFICATIONS

AIR CONDITIONING SYSTEM INFORMATION	Brand: American Standard Model: VWS2028S Type: 354A011G11
WORKS TO BE EXECUTED	<ol style="list-style-type: none">01) Shut down power to existing system.02) Remove all refrigerant from compressor.03) Disconnect all electrical power to compressor.04) Remove damaged compressors and discard from premises.05) Remove and replace liquid line dryer with new one.06) Replace with two (2) new compressors.07) Remove and replace contactor.08) Fill system with nitrogen to tests for leaks.09) Evacuate system with vacuum pump.10) Fill system with new refrigerant.11) Reconnect all electrical power.12) Test system for proper operation.