



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  
**ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ  
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟΝ ΟΗΕ**

Πληρ.: Παναγιώτης Μπουτσικάκης  
Διεύθυνση: 866 2<sup>nd</sup> Avenue, 13 FL  
New York, NY 10017  
Τηλ.: (212) 479-1376  
Email: boutsikakis.panagiotis@mfa.gr

Νέα Υόρκη, 1 Απριλίου 2022

Αρ. Πρωτ.: Φ.10.6.5/ΑΣ 932

**Προς:**

- Donnelly Mechanical  
mcunnigham@donnellymec.com
- Industrial Cooling Technologies  
rhammel@industrialcoolingtech.com
- Northeast Sheet Metal Inc.  
raynesm2@aol.com

**Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για συντήρηση τριών (3) μονάδων κλιματισμού Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδος στον ΟΗΕ.»**

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στον ΟΗΕ, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, πρόκειται να προβεί, στην απευθείας ανάθεση για την υπογραφή ετήσιας σύμβασης για συντήρηση τριών (3) μονάδων κλιματισμού, προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.240,00 \$ ΗΠΑ ανά έτος, ισόποσο σε ευρώ 3.820,65 και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετική προσφορά, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα τεχνικών προδιαγραφών του οποίου την πιστή τήρηση αναφοράς παρακαλεί να τηρηθεί.

Η προς αξιολόγηση προσφορές, θα πρέπει να περιλαμβάνουν την τιμή ανά είδος/υπηρεσία, τη συνολική αξία των παρεχομένων υπηρεσιών, η οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το συνολικό προϋπολογισμό της δαπάνης και τη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς.

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στη γραμματεία της Μόνιμης Αντιπροσωπείας μέχρι και την 8 Απριλίου 2022.

Πριν την ανάθεση ο μειοδότης οφείλει να προσκομίσει πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, ποινικό μητρώο και αριθμό λογαριασμού τραπεζής.

Δε θα λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά.

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος

Μαρία Θεοφίλη  
Πληρεξούσιος Υπουργός Α΄

## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (3 ΜΟΝΑΔΕΣ)	Μάρκα: American Standard Μοντέλο: VWS2028S Τύπος: 354A011G11
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΑΝΑ 2 ΜΗΝΕΣ)	<ol style="list-style-type: none"><li>(1). Αντικατάσταση όλων των φίλτρων.</li><li>(2). Καθαρισμός πηνίων συμπυκνωτή.</li><li>(3). Έλεγχος σε ιμάντες, αντικατάσταση τους αν χρειαστεί.</li><li>(4). Έλεγχος εναλλάκτη θερμότητας. επιβεβαίωση σωστής λειτουργίας των μονάδων θέρμανσης.</li><li>(5). Έλεγχος σωστής λειτουργίας εξοικονομητή.</li><li>(6). Έλεγχος ψύξης, φρέον και πίεσης.</li><li>(7). Καθαρισμός υδρορροών σε παγίδες συμπύκνωσης και διασφάλιση ροής νερού.</li><li>(8). Επισκέψεις για μικρές επισκευές και συμπλήρωση φρέον αν χρειαστεί.</li></ol>



**PERMANENT MISSION  
OF GREECE  
TO THE UNITED NATIONS**

Info.: Panagiotis Boutsikakis  
Address: 866 2nd Avenue, 13 FL  
New York, NY 10017  
Τηλ.: (212) 479-1376  
Email: boutsikakis.panagiotis@mfa.gr

New York, April 1, 2022

Prot. No.: F.10.6.5/AS 932

**To:** - Donnelly Mechanical  
mcunnigham@donnellymec.com  
- Industrial Cooling Technologies  
rhammel@industrialcoolingtech.com  
- Northeast Sheet Metal Inc.  
raynesm2@aol.com

**Re: “Invitation for proposals: Maintenance of three (3) A/C units of the Permanent Mission of Greece to the United Nations.”**

The Permanent Mission of Greece to the United Nations, according to Law 4412/2016 as it has been amended, intends to sign an annual contract for the maintenance of three (3) A/C units for an annual budget of \$ 4,240.00 (3,820.65 euros) and invites the interested companies to submit compliant proposals according to the attached table of specifications.

Proposals must include price by item and/or service, the total amount of services to be rendered within the approved budget and indicate the duration of the offer.

The Permanent Mission will sign contract with the company that submits the lower compliant proposal. Proposals will be accepted on digital format or hard copy and can be submitted to the Mission of Greece by April 8, 2022.

Successful bidders must submit at the time of the contract signature company bank account details, authorization letter and no criminal record certificate for the representative who will sign.

Proposals from companies that are not included in this invitation will not be considered.

The Permanent Representative

Maria Theofili  
Ambassador

## SPECIFICATIONS

AIR CONDITIONING SYSTEM INFORMATION (3 UNITS)	Brand: American Standard Model: VWS2028S Type: 354A011G11
MAINTENANCE OPERATIONS (EVERY 2 MONTHS)	<ol style="list-style-type: none"><li>(1). Change all filters.</li><li>(2). Clean condenser coils.</li><li>(3). Check belts, replace if necessary.</li><li>(4). Check heat exchanger; verify proper function of heating units.</li><li>(5). Check economizer for proper function.</li><li>(6). Check cooling operation, freon, head pressures.</li><li>(7). Clean drain lines from condensation traps to assure water flow.</li><li>(8). Make service calls and minor repairs and freon charge as necessary.</li></ol>