



**EMBASSY OF GREECE  
WASHINGTON D.C.**

Ουάσιγκτων, 17 Ιανουαρίου 2023  
Α.Π. 097.1/ΑΣ 123

Πληρ.: Αλεξία Παπαδοσηφάκη  
Δ/νση: 2217 Massachusetts Ave. NW  
Washington DC, 20008  
Τηλ...: (202) 939 1362  
Email: [alexia@mfa.gr](mailto:alexia@mfa.gr)

**ΠΡΟΣ District Cooling LLC**  
[ek.districtcooling@gmail.com](mailto:ek.districtcooling@gmail.com)

**Re: “Πρόσκληση υποβολής προσφοράς αντικατάστασης δύο αντλιών φρεατίου στην Πρεσβεία της Ελλάδος στην Ουάσιγκτων”**

Η Πρεσβεία της Ελλάδος στην Ουάσιγκτων έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, πρόκειται να προβεί στην αντικατάσταση δύο αντλιών φρεατίου στο υπόγειο των κτηριακών της εγκαταστάσεων επί της οδού 2217 Massachusetts Ave. NW, με καινούργιες αντλίες, προϋπολογισθείσας δαπάνης 7.950,00 \$ ΗΠΑ (ισόποσο σε ευρώ 7.571,43 σύμφωνα με την ισοτιμία του Προξενικού Γραφείου της Πρεσβείας Ουάσιγκτων για τον μήνα Ιανουάριο) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετική προσφορά, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα τεχνικών προδιαγραφών του οποίου την πιστή τήρηση αναφοράς παρακαλεί να τηρηθεί.

Οι προς αξιολόγηση προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν την τιμή ανά είδος/υπηρεσία, τη συνολική αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών, η οποία δε θα πρέπει να υπερβαίνει το συνολικό προϋπολογισμό της δαπάνης και τη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς.

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στο Οικονομικό Τμήμα της Πρεσβείας μέχρι και την 23<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2023.

Πριν την ανάθεση ο μειοδότης οφείλει να προσκομίσει πιστοποιητικό εγγραφής της εταιρείας, πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, ποινικό μητρώο και αριθμό λογαριασμού τραπεζής.

Δε θα λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά.

Η Πρέσβης

Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου  
Πρέσβυς

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ:**

NEW PUMP ZOELLER 1-1/2

ITEM: EFFLUENT PUMP

HP: 1-1/2

RATED VOLTAGE: 230V AV

HZ: 60HZ

PHASE – PUMPS: 3

AMPS: 8.9

BODY MATERIAL: CAST IRON

IMPELLER MATERIAL: BRONZE

SHAFT SEAL MATERIAL: CARBON, CERAMIC

FLOW RATE @ 10 FT. OF HEAD: 140 GPM

FLOW RATE @ 20 FT. OF HEAD: 128 GPM

FLOW RATE @ 40FT. OF HEAD :103 GPM

FLOW RATE @ 60FT OF HEAD: 71 GPM

FLOW RATE @ 80FT OF HEAD: 28 GPM

MINIMUM WATER DEPTH: 24 IN

BODY DIA. :12 ¾ IN

WIDTH AT WILDEST POINT: 8 IN

OVERALL HEIGHT: 18 ½ IN

CORD LENGTH: 20 FT

DISCHARGE: 1 ½ IN FNPT

MAX. DIAMETER SOLIDS: ¾ IN

MAX. LIQUID TEMP.: 130 DEGREES F

MIN. SUMP PIT DIA.: 24 IN

DUTY CYCLE: INTERMITTENT

RPM: 3,450 RPM

AGENCY COMPLIANCE: CSA/US, UL

MANUFACTURERS WARRANTY LENGTH: 1 yr

NOMINAL VOLTAGE: 220V AC

**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:**

- Απομάκρυνση υφιστάμενων αντλιών
- Αντικατάσταση με δύο καινούργιες αντλίες Zoeller 1-1/2HP 3PH 200V CI EFF PUMP
- Αντικατάσταση διακοπών εκκίνησης και υπερφόρτωσης
- Δοκιμή λειτουργίας
- Εγκατάσταση νέας βαλβίδας ελέγχου και νέου σωλήνα αποχέτευσης.
- Εγγύηση εργασιών 1 έτος και αντλιών 3 έτη.
- Συμπερίληψη hardware για επανεγκατάσταση αντλίας